



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГНО**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** — ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", рег. № ОГН4.RU.1107. Адрес: 601655, Россия,  
Владимирская обл., Александровский р-н, г. Александров, ул. Гагарина, д. 2, помещение 4.  
Телефон: +7 (49244) 67444, +7 (49244) 98238. Адрес электронной почты: me68@mail.ru.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1107.B02000

П 03788

Срок действия с 05.09.2022 - по 04.09.2025

**ПРОДУКЦИЯ:** Светильники взрывозащищенные со светодиодными источниками света серии "KEDR"  
с маркировкой взрывозащиты IEx e mb IIC T6...T4 Gb X/Ex tb mb IIC T85 °C...T135 °C Db X  
(см. приложение ПП 00968) ЛДЦК.676200.012 ТУ.  
Серийный выпуск

**КОД ОК 034-2014:** 27.40.39.113

**КОД ТН ВЭД РФ:** -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ IEC 60598-1-2017; ГОСТ Р 55705-2013; ГОСТ 30804.3.2-2013 разделы 5, 7; ГОСТ 30804.3.3-2013  
раздел 5; ГОСТ CISPR 15-2014 разделы 4, 5; ГОСТ Р 51514-2013 раздел 5; ГОСТ 34819-2021 пп. 5.1.1.1,  
5.1.1.4, 5.1.1.5, 5.2.1.1, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4; ГОСТ 15150-69 п. 3.2;  
ГОСТ IEC 62262-2015 п. 4.2

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕД-Эффект". ИНН: 7724759892.  
Адрес: 115201, Россия, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, стр. 2, ком. 35. Адрес производства: 115201,  
Россия, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, стр. 2. Телефон: +7 (495) 6496688. Адрес электронной почты:  
info@ledef.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕД-Эффект".  
ИНН: 7724759892. Адрес: 115201, Россия, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, стр. 2, ком. 35.  
Телефон: +7 (495) 6496688. Адрес электронной почты: info@ledef.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний №№ 51/1-22/ГП, 51/2-22/ГП, 51/3-22/ГП,  
51/5-22/ГП, 52/1-22/ГП, 52/2-22/ГП, 53/2-22/ГП, 53/3-22/ГП, 53/4-22/ГП, 54/1-22/ГП, 54/2-22/ГП, 54/4-22/ГП, 54/5-  
22/ГП, 55/3-22/ГП, 55/4-22/ГП, 55/5-22/ГП от 05.08.2022, выданных ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ  
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", рег. № ОГН4.RU.2610. Акта о  
результатах анализа состояния производства № 4П-22/ГП от 16.05.2022. Акта экспертной группы по сертификации  
продукции № 4-22/АЭ-ГП от 11.08.2022. Решения о выдаче сертификата соответствия № 4-22/РС-ГП от 05.09.2022.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** На продукцию выдан сертификат № ЕАЭС RU С-  
RU.HB82.B.00040/22 от 01.03.2022 на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для  
работы во взрывоопасных средах", (на соответствие требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); ГОСТ Р  
МЭК 60079-0-2012; ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012; ГОСТ IEC 60079-1-2013). Схема сертификации 1d.

**Руководитель органа по сертификации**



М.П.

подпись

Ю.П. Астахов

инициалы, фамилия

**Эксперт**

подпись

Ю.С. Сазонова

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1107.B02000

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014 Код ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------------------	--	---

27.40.39.113

Светильники взрывозащищенные со светодиодными источниками света серии "KEDR" с маркировкой взрывозащиты 1Ex e mb IIC T6...T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T85 °С...T135 °С Db X, модели: LE – XXX<sub>1</sub> – XX<sub>2</sub> – XXX<sub>3</sub> – XXXX<sub>4</sub>Ex – 67X<sub>5</sub> +LEXXXX<sub>6</sub>, где:

LE – обозначение торговой марки: LED-EFFECT;  
 XXX<sub>1</sub> – обозначение типа светильника:  
 ССП – светодиодный подвесной для общего и стационарного освещения для применения на опасных производственных объектах согласно маркировки взрывозащиты; СБУ – светодиодный настенный для общего и стационарного освещения для применения на опасных производственных объектах согласно маркировки взрывозащиты;  
 XX<sub>2</sub> – номер серии: 32;  
 XXX<sub>3</sub> – номинальная мощность светильника, Вт: 25, 40, 75, 100, 150, 200;  
 XXXX<sub>4</sub> – уникальный код для заказа светильника,  
 Ex – взрывозащищенное исполнение светильников;  
 67 – степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015;  
 X<sub>5</sub> – цветовая температура: X – 4900-6500К (холодный белый), Д – 3700-4800К (нейтральный белый);  
 LEXXXX<sub>6</sub> – дополнительные обозначения, не влияющие на параметры взрывозащиты.

ЛДЦК.676200.012 ТУ



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

Ю.П. Астахов  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.С. Сазонова  
инициалы, фамилия